



REVISIONES PERIÓDICAS DE DUCHAS DE EMERGENCIAS Y FUENTES LAVAOJOS

**RG ST
003-01**

PRC-11-00

IO-11-00

Pág. 1 de 1

Centro:	
Departamento/Servicio:	
Identificación:	
Ubicación:	
Responsable:	

Las revisiones se realizarán al menos bimensualmente

	PUNTOS A REVISAR	C/NC/NP*	Acción correctora
[Foto de la ducha/lavaojos]	Funcionamiento y estado de las conexiones de entrada y salida de agua.		
	Estado físico de tuberías y accesorios (válvulas, difusores, bolas setcoplast, ...)		
	Funcionamiento mecánico del equipo: palancas, válvulas, drenaje, etc.		
	Ausencia de fugas.		
	Evaluación de los accesorios que deben reemplazarse.		
	Ausencia de depósitos calcáreos u óxidos que puedan obstruir la ducha.		
	Estado de la señalización.		
	Accesibilidad, visibilidad, obstáculos.		
Observaciones:			

(*) Conforme, No Conforme, No Procede

Fecha		Persona que realiza la revisión		Firma	
--------------	--	--	--	--------------	--